



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln
Notifizierte Produktzertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786
Notified Product Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Certificate of constancy of performance

0786 – CPR - 21086

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

**Elektro-Haftmagnet Serien GT063R0,
GTR063.00, GTR063000 mit Ankerplatte
Serien GT063R**

**Electrical Magnet Seris GT063R0,
GTR063.00, GTR063000 with keeper plate
series GT063R**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)
(Leistung siehe Anlage 2)

(Product parameters see annex 1)
(Performance see annex 2)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

placed on the market under the name or trade mark of

**Kendrion (Donaueschingen/
Engelswies) GmbH
Hauptstraße 6
DE 72514 Inzigkofen**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the manufacturing plant

**Kendrion (Donaueschingen/
Engelswies) GmbH
Hauptstraße 6
DE 72514 Inzigkofen**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 1155:1997 + A1:2002 + AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat dargelegte Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28.10.2011 ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle suspendiert oder zurückgezogen wird.

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 28.10.2011 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Köln, 15.10.2018



(i.V. Hesels)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**

**Anlage 1 (Seite 1/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Annex 1 (page 1/2) to Certificate of constancy of performance**

0786 – CPR – 21086

15.10.2018

Produktmerkmale / Product parameters

Separate elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren

Ausführung: Elektro-Haftmagnet

Elektro- Haftmagnet	zugeordnete Ankerplatten	
	GT063R 005-200 GT063R 006-200 GT063R 007-200	GT063R 105-200 GT063R 106-200 GT063R 107-200
GT063R001.01	✓	-
GT063R001.11	✓	-
GT063R001.31	✓	-
GT063R002.01	✓	-
GT063R002.11	✓	-
GT063R002.31	✓	-
GT063R015.01	-	✓
GT063R019.01	✓	-
GT063R022.00	-	✓
GT063R032.00	-	✓
GT063R061.01	✓	-
GT063R062.01	✓	-
GT063R090.01	✓	-
GT063R091.01	✓	-
GT063R092.01	✓	-
GTR063000A07	✓	-
GTR063000A10	✓	-
GTR063000A17	✓	-
GT063R042.00	-	✓

Klassifikation der elektrisch betriebenen Feststellvorrichtung

3	5	3 7	1 *	1	3
---	---	--------	-----	---	---

*) Nachweis und Klassifizierung durch den Hersteller

**Anlage 1 (Seite 2/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Annex 1 (page 2/2) to Certificate of constancy of performance**

0786 – CPR – 21086

15.10.2018

Produktmerkmale / Product parameters

Separately electric powered hold-open devices on fire and smoke compartment door

Design: Electrical magnet

Electrical magnet	assigned keeper plates	
	GT063R 005-200 GT063R 006-200 GT063R 007-200	GT063R 105-200 GT063R 106-200 GT063R 107-200
GT063R001.01	✓	-
GT063R001.11	✓	-
GT063R001.31	✓	-
GT063R002.01	✓	-
GT063R002.11	✓	-
GT063R002.31	✓	-
GT063R015.01	-	✓
GT063R019.01	✓	-
GT063R022.00	-	✓
GT063R032.00	-	✓
GT063R061.01	✓	-
GT063R062.01	✓	-
GT063R090.01	✓	-
GT063R091.01	✓	-
GT063R092.01	✓	-
GTR063000A07	✓	-
GTR063000A10	✓	-
GTR063000A17	✓	-
GT063R042.00	-	✓

Classification of electrically operated hold-open devices

3	5	3 7	1 *	1	3
---	---	--------	-----	---	---

*) Requisite evidences and classification by the manufacturer

Anlage 2 (Seite 1/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Annex 2 (page 1/2) to Certificate of constancy of performance

0786 – CPR – 21086

15.10.2018

Leistungstabelle / Table of Performance

Separate elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen <i>Separate electrically powered hold-open devices</i>			
Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>			EN 1155:1997 + A1:2002 + AC:2006
Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung Performance	Abschnitt Clause
Fähigkeit auszulösen	Ability to release		
- Manuelles Ausrücken und elektrisches Auslösen	- Manual and electrical release	bestanden pass	5.1.2
- Ungehinderte Auslösung	- Unimpeded release	bestanden pass	5.1.3
- Versorgungsspannung	- Supply voltage	bestanden pass	5.1.4
- Anschlussklemmen	- Terminals	bestanden pass	5.1.5
- Durchführungsöffnungen	- Inlet openings	bestanden pass	5.1.6
- Allgemeines	- General	bestanden pass	5.2.1
- Elektrisches Auslösen	- Electrical release	bestanden pass	5.2.2
- Feststellwinkel	- Angle of hold-open	bestanden pass	5.2.5
- Manuelles Ausrücken	- Manual release	bestanden pass	5.2.6
- Dauerfeststellung	- Continuous hold-open	bestanden pass	5.2.7
- Überlastverhalten	- Overload performance	bestanden pass	5.2.8
- Auslöseverzögerung	- Delayed release	Nicht anwendbar not applicable	5.2.9
- Elektrische Leistung	- Electrical performance	bestanden pass	5.2.10
- Temperaturanstieg	- Temperature rise	bestanden pass	5.2.11
- Beschädigung	- Damage	bestanden pass	5.2.12

**Anlage 2 (Seite 2/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Annex 2 (page 2/2) to Certificate of constancy of performance**

0786 – CPR – 21086

15.10.2018

Leistungstabelle / Table of Performance

- Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	- <i>Fire/smoke door suitability</i>	NPD NPD	5.2.13
Dauerfunktion der Fähigkeit auszulösen	<i>Durability of ability to release</i>		
- Dauerfunktion	- <i>Durability</i>	bestanden pass	5.2.4
- Klasse der Korrosionsbeständigkeit	- <i>Grade of corrosion resistance</i>	bestanden pass	5.2.14.1
- Elektrisches Auslösen nach Salznebel-Korrosion	- <i>Electrical release after salt- spray corrosion test</i>	bestanden pass	5.2.14.2