



Reconnaissance AEAi N° 24819

Titulaire

Chubb Sicli SA
Chemin de Morglas 8
1214 Vernier
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

601 - Systèmes de détection d'incendie

Produit

UTC 2X

Description

Syst. de détection d'incendie composé de
- centrales de signalisation et consoles de commande
- détecteurs automatiques d'incendie
- déclencheurs manuels d'alarme
- module d'entrée/sortie

Utilisation

Installations de détection d'incendie dans les bâtiments

Documentation

Applus LGAi, Bellaterra: Rapport d'essai '14/31705682M1' (17.12.2014), Certificat 'PR-1719/064' (10.05.2019), Certificat '000212/01' (27.03.2015), Certificat '000213/01' (27.03.2015)

Conditions d'essai

EN 54-13

Appréciation

Correspond aux dispositions AEAi

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

04.11.2020

Remplace l'attestation du

06.05.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Composants

Équipement de contrôle et de signalisation

2X-F1, 2X-F1-SC, 2X-F1-SC-S, 2X-F1-FB2	UTC	EN 54-2, EN 54-4
2X-F1-FB2-S, 2X-E1, 2X-E1-S	UTC	EN 54-2, EN 54-4
2X-FR, 2X-FR-SC, 2X-FR-S, 2X-FR-FB2	UTC	EN 54-2, EN 54-4
2X-FR-FB2-S, 2X-ER, 2X-ER-S, 2X-FR-FB2-C	UTC	EN 54-2, EN 54-4
2X-F2, 2X-F2-S, 2X-F2-PRT, 2X-F2-FB2	UTC	EN 54-2, EN 54-4
2X-F2-FB2-S, 2X-F2-FB2-PRT, 2X-E2, 2X-E2-S	UTC	EN 54-2, EN 54-4
1X-F2, 1X-F4, 1X-F8, 1X-E4, 1X-X3E	UTC	EN 54-2, EN 54-4

Tableau de commande et de signalisation pour sapeurs-pompiers

FBA-CH	IFAM	SN 054002
--------	------	-----------

Détecteur de fumée optique

DP2061, DP2061N, DP2071, DP672, DP971	UTC	EN 54-7
---------------------------------------	-----	---------

Détecteurs multicritères

DP2061T, DP672T	UTC	EN 54-7
-----------------	-----	---------

Détecteurs de chaleur

DT2063, DT2073	UTC	EN 54-5
DT673, DT 674, DT675, DT676, DT677, DT678	UTC	EN 54-5
DT953	UTC	EN 54-5

Détecteurs de flamme

FF742, FF746, FF747, FF751	UTC	EN 54-10
FF756, FF762, FF766, FF767	UTC	EN 54-10

Déclencheurs manuels d'alarme

DM3000, DM3000E	KIDDE	EN 54-11
DM2080I	Sectec	EN 54-11
172120	KAC	EN 54-11
DMN700E-IS	KAC	EN 54-11

Isolateurs de court-circuit

DB2016, DB961	Sectec	EN 54-17
---------------	--------	----------

Dispositifs d'entrée/sortie

IO2034NC	UTC	EN-18
IU2055C, IU2080C	UTC	EN 54-17, EN-18
IU2050C	UTC	EN 54-18



Dispositif sonores et visuels d'alarme de feu

AS2363, AS2363W, AS2364, AS2364W	Klaxon	EN 54-3
AS2366	Klaxon	EN 54-3
AS363, AS363W, AS364, AS364W	Klaxon	EN 54-3
AS366, AS367	Klaxon	EN 54-3
AS368W, AS368, AS376	Klaxon	EN 54-3
AB360, AB380E	Klaxon	EN 54-3
DB2368IAS-R, DB2368IAS-W	Klaxon	EN 54-3
ASC2366, ASC2367, ASC2367W	Texecom	EN 54-3, EN-23
ASW2366, ASW2367, ASW2367W	Texecom	EN 54-3, EN-23
FAC350C, FAC355C, FAC350, FAC355	Texecom	EN 54-23
FAC350WC, FAC355WC	Texecom	EN 54-23
FAW350C, FAW355C, FAW350W, FAW355W	Texecom	EN 54-23
FAW350WC, FAW355WC	Texecom	EN 54-23
FAC350W, FAC355W, FAW350, FAW355	Texecom	EN 54-23
ASC366, ASC367, ASC366W, ASC367W	Texecom	EN 54-3, EN-23
ASW366, ASW367, ASW366W	Texecom	EN 54-3, EN-23
ASW367W	UTC	EN 54-3, EN-23