

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

**1328-CPR-0527**

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos de Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto de construção

*In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

### SISTEMAS DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS: DETETORES TÉRMICOS FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS: HEAT DETECTORES

| Uso pretendido / Intended use                                                               | Referência comercial / Type reference |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Segurança contra incêndio / Fire safety                                                     | ZEOS-AS-H                             |
| Características técnicas / Technical characteristics                                        |                                       |
| Temperatura de classificação do detetor / Detector temperature classification : A1 e/and A2 |                                       |

colocado no mercado em nome ou com marca comercial de / placed on the market under the name or trade mark of

**GFE - Global Fire Equipment – Montagem de Equipamento Electrónico, S.A.**  
Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal, Caixa Postal 610-A  
8150-017 São Brás de Alportel

e fabricado na unidade fabril / and produced in the manufacturing plant

**GFE - Global Fire Equipment – Montagem de Equipamento Electrónico, S.A.**  
Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal, Caixa Postal 610-A  
8150-017 São Brás de Alportel

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas no Anexo ZA da(s) norma(s)

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)*

**EN 54-5:2017+A1:2018**

de acordo com o sistema 1, para o desempenho indicado neste certificado, são aplicadas e que o controlo da produção em fábrica efetuado pelo fabricante é avaliado para garantir a regularidade do desempenho do produto de construção.

*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.*

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2015-12-02 e manter-se-á válido desde que a norma harmonizada, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da regularidade do desempenho e as condições de produção na unidade fabril não se alterem significativamente, a não ser que seja suspenso ou anulado pelo organismo de certificação de produtos notificado.

*This certificate was first issued on 2015-12-02 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the assessment and verification of constancy of performance methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Almada, 2024-01-25



Francisco Barroca  
Diretor Geral / General Manager