



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

18/04/16

DP-PA-GR26-02-00

Rev.00

Page 1 of 2

## De acordo com os produtos Construção regulamento da UE NO ° 305/2011

DoP N° 1293 – CPR – 0516

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
GRP26 – DISPOSITIVO SONORO DE ALARME INCÊNDIO
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. o 4 do artigo 11. o:  
GRP26-01 – GRP26-02 – GRP26-03 – GRP26-09 – GRP26-10 – GRP26-14 – GRP26-15 – GRP26-19 – GRP26-20 – GRP26-21 – GRP26-22 – GRP26-27 – GRP26-28 – GRP26-31 – GRP26-44 – GRP26-45 – GRP26-71
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
Detecção e alarme de fogo sistemas de incêndio instalados em edifícios
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11. o:  
VENITEM srl via Del lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE)
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do artigo 12. o:
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  
System 1
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
EVPU 1293  
realizou testes tipo e a inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção com acompanhamento contínuo, a avaliação ea aprovação do controlo de produção na fábrica, sob Sistema 1 e emitidos os certificados de conformidade CE  
1293-CPR-0516
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:  
Não Aplicável, ver ponto 7
9. Desempenho declarado  
Todos os requisitos, incluindo todas as características essenciais e os comportamentos correspondentes para a utilização ou utilizações indicados no ponto 3 acima foram determinados como descrito na EN54-3 mencionado na tabela abaixo.



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

18/04/16  
 DP-PA-GR26-02-00  
 Rev.00  
 Page 2 of 2

Características essenciais	Performance	Especificações técnicas harmonizadas
		EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Desempenho em condições de incêndio	Aprovado	par. 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Fiabilidade operacional	Aprovado	cl. 4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Durabilidade da fiabilidade operacional e atraso na resposta: resistência à temperatura	Aprovado	cl. 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Durabilidade da fiabilidade operacional: resistência à humidade	Aprovado	cl. 5.8, 5.9
Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência ao choque e vibração	Aprovado	cl. 5.12 to 5.15
Durabilidade da fiabilidade operacional: resistência à corrosão	Aprovado	cl. 5.11
Durabilidade da fiabilidade operacional: estabilidade eléctrica	Aprovado	cl. 5.16
Durabilidade da fiabilidade operacional: resistência à penetração	Aprovado	cl. 5.17

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante, por:

Manente Marcello; R & D Director

Assinatura: \_\_\_\_\_

Salzano, 18/04/2016