

Декларация за експлоатационни характеристики

№ 077/2020

Съгласно Регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SensoIRIS MC-Z, SensoIRIS MC-Z IP55, SensoIRIS MC-Z IP65

2. Тип номер:

SensoIRIS MC-Z, SensoIRIS MC-Z IP55, SensoIRIS MC-Z IP65

Описание: **Модул потенциален изход за конвенционални сирени**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в и около сградите

4. Производител

**Телетек Електроникс ЕАД
1220 София, България
ул. Илиянско шосе 2**

5. Търговско дружество

**Телетек Електроникс ЕАД
1220 София, България
ул. Илиянско шосе 2**

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

**EVPU a.s.
19 Trencianska Str.
018 51 Nova Dubnica, Slovakia**

Сертифициращ орган №

1293

Извърши

предписани тестове и оценка на производствения контрол по система 1 и издаде следния сертификат

ЕС Сертификат №

1293- CPR-0701 Рев.1

8. Няма издадена европейска техническа оценка за този продукт.

9. Декларирани експлоатационни показатели

Характеристики	Изпълнение	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 54-17:2006
Изпълнение при условия на пожар	Отговаря	5.2
Оперативна надеждност	Отговаря	4
Трайност на оперативната надеждност, Температурна устойчивост	Отговаря	5.4, 5.5
Трайност на оперативната надеждност: Влагоустойчивост	Отговаря	5.6, 5.7
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на вибрации и шокове	Отговаря	5.9 to 5.12
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на корозия	Отговаря	5.8
Трайност на оперативната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	5.3, 5.13

Характеристики	Изпълнение	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 54-18:2006
Време за реакция	Отговаря	5.2
Изпълнение при условия на пожар	Отговаря	5.1.4
Оперативна надеждност	Отговаря	5.1.4
Трайност на оперативната надеждност, Температурна устойчивост	Отговаря	5.3, 5.4
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на вибрации и шокове	Отговаря	5.8 to 5.11
Трайност на оперативната надеждност: Влагоустойчивост	Отговаря	5.5, 5.6
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на корозия	Отговаря	5.7
Трайност на оперативната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	5.2, 5.12

10. Представянето на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

1220 София,
ул. Илиянско шосе 2
05.06.2025г.

Алек Артинян
Мениджър по качеството

