



Декларация за експлоатационни характеристики

№ 246/2023

Съгласно Регламент за строителни продукти ЕС № 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

iRIS4

2. Тип номер:

iRIS4

Описание:

панел

Разширяем адресируем пожароизвестителен

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Пожароизвестителни системи за пожароизвестяване, инсталирани в и около сградите

4. Производител

**Телетек Електроникс ЕАД
ул. Илиянско шосе № 2
1220 София, България**

5. Търговско дружество

**Телетек Електроникс ЕАД
ул. Илиянско шосе № 2
1220 София, България**

6. Система за оценяване

Система 1

7. Сертифициращ орган

**ЕVPÚ a.s.
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovak Republic**

Сертифициращ орган №

1293

Извърши

**предписани тестове и оценка на производствения
контрол по система 1 и издаде следния сертификат**

ЕС Сертификат №

1293-CPR-0866

8. Няма издадена европейска техническа оценка за този продукт.

9. Декларирани експлоатационни показатели

Характеристики	Изпълнение	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 54-2:2000 БДС EN 54-2:2000/A1:2007
Изпълнение при условия на пожар	Отговаря	4, 5, 7
Време за реакция на огън	Отговаря	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Оперативна надеждност	Отговаря	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Трайност на оперативната надеждност, Температурна устойчивост	Отговаря	15.4
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на вибрации	Отговаря	15.6, 15.7, 15.15
Трайност на оперативната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	15.8, 15.13
Трайност на оперативната надеждност: Влагоустойчивост	Отговаря	15.5, 15.14

Характеристики	Изпълнение	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 54-4:2000 БДС EN 54-4:2000/A1:2003 БДС EN 54-4:2000/A2:2006
Изпълнение на източник на енергия	Отговаря	4, 5, 6
Оперативна надеждност	Отговаря	4, 5, 6, 7, 8
Трайност на оперативната надеждност, Температурна устойчивост	Отговаря	9.5
Трайност на оперативната надеждност, Устойчивост на вибрации	Отговаря	9.7, 9.8, 9.15
Трайност на оперативната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	9.9
Трайност на оперативната надеждност: Влагоустойчивост	Отговаря	9.6, 9.14

10. Представянето на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

1220 София,
ул. Илиянско шосе 2
04.06.2025г.

Алек Артинян
Мениджър по качеството

